Wytyczne konstrukcyjne pod automatyczy system załadunku



Przekrój A-A

Wytyczne pod automatyczny system załadunku



Przekrój B-B

Wytyczne pod automatyczny system załadunku



Lp.	Oznaczenie	Siły działające na elementy konstrukcji hali
1	A	Pz max=+110kN Pz min=+35kN Px,y min=+/−10kN
2	B	Pz max= −20kN Pz min= −75kN Px,y=+/−10kN
3	C	Pz max=+15kN PZ min=−10kN Px,y=+/−3kN
4	D	Pz max=+110kN Pz min=+35kN Px,y=+/−10kN
5	E	Pz max=−20kN Pz min=−75kN Px,y=+/−10kN

INWESTOR	„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów".			
WYKONAWCA				
NAZWA INWESTYCJI	Rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie- Dostawa i montaż urządzeń dodatkowych			
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie- Rozbudowa			
OPRACOWANIE:	PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZUOK W OLSZTYNIE- ROZBUDOWA			
TYTUŁ RYSUNKU	Wytyczne konstrukcyjne pod automatyczny system załadunku			
BRANŻA	FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
	KIEROWNIK PROJEKTU	mgr inż. Piotr BORUTA		
SANITARNA	PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz BANACH	LBS/0011/POOS/11	
SANITARNA	OPRACOWAŁ	mgr inż. Kinga SADŁOWSKA		
SANITARNA	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Parys FILCYDIS	159/GW	
Nr rysunku: 12	Arkusz: --	Skala: 1:500	Data: 06.2015	Rewizja: - / Nr kolejny -
	Arkusz: --			