



RZUT PARTERU - bud G - inst.wentylacji mechanicznej

WYKAZ POMIESZCZEŃ - budynek G					
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	KUBATURA	KROTNOŚĆ WYMIAN	
		UŻYTKOWA [m²]	[m³]	NAWIEW	WYWIEW
1/1	KORYTARZ	17,13	42,83	8,2	---
1/2	BIURO/DYSPOZYTOR	10,99	30,22	3,3	5,0
1/3	PRZEDSIONEK WC	2,02	5,56	---	---
1/4	WC	1,43	3,93	---	12,7
1/5	POM. SOCJALNE	10,18	28,00	---	5,4
1/6	POM. PORZĄDKOWE	2,07	5,18	---	9,6
1/7	SZATNIA CZYSTA	5,87	16,14	6,2	---
1/8	ŁAZIENKA	4,34	11,94	---	20,9
1/9	SZATNIA BRUDNA	5,14	14,14	7,1	---
1/10	MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH	47,84	191,36	4,0	4,2
1/11	MAGAZYN RZECZY UŻYWANYCH	66,98	267,92	2,8	3,0
RAZEM: 585,35					

#### UWAGI

- Kurtynę wykonać w wersji zimnej (bez nagrzewnicy), sterowaną czujnikiem ruchu lub czujnikiem otwarcia drzwi zew.
- Jednostki wew. ściennie grzewczo-chłodzące o mocy 2,8 / 3,2, pracujące w układzie VRF
- Jednostka zewnętrzna układu grzew.-chł. oraz centrali went. zamontować na dachu na konstrukcji wsporczej uwzględniającej specyfikę poszycia
- Ogrzewanie pomieszczeń przez powietrze obiegowe z dogrzewem miejscowym
- W szatniach zainstalować grzejniki drabinkowe o mocy 500 W
- Czerpnia i wyrzutnia ścienna z żaluzją zabezpieczone siatką oraz włókniną filtracyjną
- Wentylatory dachowe na podstawach
- Wentylacja w cz. administracyjno-socjalnej realizowana poprzez układ nawiewno-wywiewny z centralą z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą elektryczną oraz nagrzewnicą/chłodnicą freonową
- Nawiew i wyciąg w cz. adm.-socj. poprzez anemostaty sufitowe
- Drzwi wew. wykonać z kratkami wyrównawczymi wg projektu budowlanego

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka	Branża		Sanitarna		NR. RYS.  9
	Faza	P.W.	Skala 1:100		
	Data	maj 2017			
Inwestor	GMINA PISZ, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz				
Adres bud.	Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ – miasto obręb: 0001 PISZ				
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ				
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU - bud G				
Projektant	inż. Maciej Białobrzewski Nr upr.bud. MAZ/ 0222/PWOS/07 specjalność: inst. sanitarne				