

Olsztyn, dnia 11 maja 2020 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....2913...../2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru – system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/28/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIAWYKONAWCY Z DNIA 27 KWIETNIA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 10]**

- 1. Na obiekcie znajduje się system wizualizacji, prosimy o podanie producenta.**

Odpowiedź:

Producentem jest firma IFTER.

- 2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac wchodzi aktualizacja istniejącego systemu wizualizacji bez dostarczania nowego stanowiska komputerowego, licencji.**

Odpowiedź:

Zakład jest wyposażony w system wizualizacji w skład którego wchodzi: stanowisko komputerowe, monitor (TV) oraz licencja. Od Wykonawcy oczekuje się podłączenie nowego systemu wchodzącego w skład OPZ do już istniejącej wizualizacji.

- 3. Prosimy o potwierdzenie, że na czas wykonywanych prac zamawiający zapewni wszelkie kody, hasła, loginy administratora, programy źródłowe, materiały źródłowe niezbędne do aktualizacji programu centrali Bosch, oraz systemu wizualizacji.**

Odpowiedź:

Zamawiający jest w loginie oraz hasła do systemu wizualizacji firmy IFTER i udostępni je Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający jest w posiadaniu kodu dostępu do centrali firmy Bosch, do codziennego użytkowania i ten udostępni. Zamawiający nie posiada serwisowego kodu dostępu w celach administracyjnych..

- 4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej dla toczącego się postępowania.**

Odpowiedź:

Patrz Zestaw nr 4 odpowiedź na pytanie nr 1.

5. Prosimy o możliwość dodatkowej wizji lokalnej na obiekcie w dn 29/04/2020.

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwił Wykonawcom odbycie dodatkowej wizji lokalnej w dniu 30 kwietnia 2020 roku – Patrz Zestaw nr 11 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z pobytem firmy konserwującej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów pokrywa zamawiający.

Odpowiedź:

W ramach niniejszego postępowania, Zamawiający nie przewiduje zawarcia odrębnej umowy na konserwację.

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU