

Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie

Olsztyn, dnia 11 maja 2020 roku

**Do wszystkich Wykonawców**  
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....2916...../2020

**Przedmiot zamówienia:** Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru – system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn

**Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającą:** ZGOK/PN/28/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 5 MAJA 2020 ROKU  
[ZESTAW NR 13]**

W związku z toczącym się postępowaniem nr ZGOK/PN/28/2020 pn. " Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru – system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn". Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- 1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji pożaru POLON Alfa znajdujący się na zakładzie wraz z matrycą sterowań, prosimy o wskazanie instalacji powiązanych systemu SSP Polon wraz z wskazaniem sposobu oraz miejsca podłączenia do istniejącego systemu które powinny być sterowane z systemu objętego zapytaniem. Czy zamawiający dopuszcza przekazywanie sygnałów z systemu SSP Bosch do systemu Polon w celu realizacji sterowań z poziomu centrali Polon.***

**Odpowiedź**

Instalacje powiązane z SSP Polon to:

- system zraszaczowi,
- system wentylacji pożarowej,
- elementy kontrolno-sterujące,
- ręczne ostrzegacze pożarowe,
- klapy odcinające,
- monitoring pożarowy

Sposób oraz miejsce podłączenia do istniejącego systemu zostało dobrane i wykonane przez Wykonawcę systemu Polon.



Odebranie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego określone jest jako odbiór wstępny. Jednakże, w momencie pozytywnej akceptacji organów PSP, dokonany zostaje odbiór końcowy, uprawniający do rozliczenia inwestycji oraz rozpoczęciu 24 miesięcy gwarancji.

**6. Prosimy o potwierdzenie, że Negatywny odbiór PSP w przypadku stwierdzenia usterek innych instalacji nie będących przedmiotem postępowania nie ma wpływu na pozytywny odbiór przedmiotowej instalacji przez zamawiającego**

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że w razie negatywnego odbioru PSP w razie usterek innych instalacji, nie będących przedmiotem zamówienia, nie będzie to miało wpływu na odbiór przedmiotu umowy, o ile te ustereki będą wyłączną przyczyną negatywnego odbioru.

W przypadku, jeżeli przyczyną negatywnego odbioru będą wyłącznie ustereki w innych instalacjach, Wykonawca w ramach obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, będzie obowiązany do uczestnictwa w ponownym odbiorze.

**7. Prosimy o doszczegółowienie zapisu POZ pkt.4 dotyczącego czyszczenia ruraru na mokro.**

**Odpowiedź**

Przez czyszczenie ruraru na mokro należy rozumieć gruntowne czyszczenie ruraru poprzez wprowadzenie do niego wody. Wykonawca ma tak zorganizować prace z tym związane, żeby nie zakłócić pracy Zakładu.

**8. Prosimy o udostępnienie protokołów z przeglądów Systemów SSP Bosch, Polon.**

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnił ww. protokoły jako załączniki do zestawu nr 5.

**9. Prosimy o informację w jaki sposób zamawiający rozwiąże kwestię ewentualnych usterek rozbudowywanego systemu będącego przedmiotem zapytania oraz gwarancji na nie dostarczane z uwagi na zamówienie urzędu (np. Centrala Bosch)**

**Odpowiedź**

Ingerencja Wykonawcy w systemy Zamawiającego objęte jeszcze gwarancją innego wykonawcy (np. Centrala Bosch) musi się odbyć bez utraty uprawnień Zamawiającego z takiej gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bądź zniszczenie elementów instalacji Zamawiającego.

Z poważaniem

  
Michał Lubieniecki  
WICEPREZES ZARZĄDU