

Imię i Nazwisko klienta*: Nazwa Firmy :ZGOK Olsztyn

Osoba kontaktowa :

Tel. / fax :

e-mail :

Typ, Model urządzenia :CENTRALA POŻAROWA FPA 5000

Data : 13.08.2019

Adres (lokalizacja urządzenia) : LUBELSKA 53

Miejscowość : OLSZTYN

Ulica, nr domu/lokalu:.....

TYP ZGŁOSZENIA :☐

1.Naprawa

☒

2.Serwis

☐

3.Przegląd

☐

4.Montaż

☐

5.Prezentacja

☐

6.Szkolenie

☐

7.Wycena

☐

8.Projekt

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻĄDANEJ USŁUGI :

Wymiana 7 detektorów Optyczno-Chemicznych SERIA FAP-OC 520 Hala SBP - usługa płatna

Wyczyszczenie pozostałych detektorów na Hali SBP – usługa płatna

Sprawdzenie Detekcji na Hali SBP

Usunięcie komunikatów o uszkodzeniach detektorów na Hali SBP w centrali FPA 5000

Przeszkolenie Pracownika odnośnie blokowania czujek na hali SBP

Wykonanie instrukcji użytkowania i blokowania detekcji

Przegląd wizualny urządzeń i okablowania

Centrala nie generuje usterek na dzień 13.08.2019 w załączniku zdjęcia.

Podpis Zamawiającego**Podpis Serwisanta****MAX-ALARM S.C.**

Janusz Soliwoda, Wojciech Soliwoda

10-123 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 9B/26

tel. 604 783 800, 604 783 900

NIP 739-362-86-72; REG. 280217001

*Soliwoda Janusz***MAX-ALARM s.c. Janusz Soliwoda , Wojciech Soliwoda****Tel.**
+48 604 783 800Ul. Grunwaldzka 9B/26
10-123 Olsztynwww.max-alarm.pl
max-alarm@max-alarm.pl