

Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie

Olsztyn, dnia 11 maja 2020 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....2911...../2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru – system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/28/2020

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA WNIOSKI WYKONAWCY Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 8]

Po przeprowadzeniu wizji lokalnych na obiekcie zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania dla zadania pod numerem referencyjnym ZGOK/PN/28/2020:

1. Czy system automatycznego przedmuchu ma obejmować kabiny sortownicze znajdujące się w obrębie hal czy tylko zasysanie w samych halach?

Odpowiedź

System automatycznego przedmuchu ma obejmować całą przestrzeń hal produkcyjnych wraz z kabinami sortowniczymi.

2. Czy system przedmuchu ma być oparty na kompresorach wolnostojących czy jest możliwość wykorzystania powietrza technologicznego zakładu?

Jeżeli kompresory wolnostojące to prosimy o wskazanie sposobu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Odpowiedź

System przedmuchu ma być oparty na kompresorach z zespołem przygotowania powietrza. Nie ma możliwości wykorzystania powietrza technologicznego zakładu.

Wybór sposobu zabezpieczenia ww. kompresorów leży po stronie Wykonawcy.

3. Odnośnie punktu z OPZ:

3) montaż czujek punktowych kompatybilnych z główną centralą firmy Bosch, już istniejącymi punktowymi czujkami firmy Bosch, panelem wyniesionym tej firmy oraz wizualizacją zlokalizowaną na terenie Zakładu w miejscach:

- a) Kontener FireFly zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie hali SOO,**
- b) Pomieszczenie dyspozytorni wraz z serwerownią na terenie hali SMP,**
- c) Kontener brygadzystów na terenie hali SOO.**

Czy należy wykonać wizualizację w tych miejscach?

Odpowiedź

Ww. miejsca należy zabezpieczyć czujkami punktowymi. Natomiast już istniejąca wizualizacja ma uwzględniać ww. zakres.

4. Czy przedmiotem zamówienia jest aktualizacja wizualizacji w pomieszczeniu ochrony w budynku biurowym?

Odpowiedź

Wizualizacja będąca w posiadaniu Zamawiającego ma obsługiwać nowy system, który jest przedmiotem zamówienia. Jeśli aktualizacja jest niezbędna do prawidłowego działania wizualizacji, to należy założyć że taką aktualizację trzeba wykonać.

5. Prosimy o podanie producenta zastosowanej wizualizacji oraz informację o aktualizacji i możliwości swobodnego dostępu.

Odpowiedź

Producentem wizualizacji jest firma IFTER.

Zamawiający jest w posiadaniu haseł do swobodnego dostępu.

6. Czy w ramach przeprowadzanych prac zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącego okablowania wchodzącego w skład istniejących systemów dla celów przebudowy i rozbudowy systemu - jeżeli spełnia ono obowiązujące wymagania i jest kompatybilne z wykonywanym systemem.

Odpowiedź

Zamawiający nie zakłada takiej możliwości. Zamawiający oczekuje całkowicie nowego systemu, który będzie szczegółowo opisany w projekcie, uzgodnionym i podpisanym z rzeczoznawcą ds. ppoż.

7. Czy zestawienie urządzeń przedstawione w OPZ jest wiążące? Wykonanie projektu wskaże faktyczną ilość urządzeń, która może odbiegać od podanego zestawienia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wykonanie projektu wskaże faktyczną ilość urządzeń, która może odbiegać od podanego zestawienia i nie będzie to stanowiło podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.

8. **Czy specyfikacja urządzeń przedstawiona w OPZ jest wiążąca? Czy zastosowanie urządzeń o podobnych parametrach z referencjami do stosowania w obiektach tego typu jest możliwe?**

Odpowiedź

Specyfikacja wskazana w OPZ pkt 12.3 umożliwia dobór urządzeń we wskazanych przedziałach lub wartościach minimalnych/ maksymalnych.

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania, o jakie inne parametry Wykonawca pyta.

9. **Dodatkowo proszę o udostępnienie w formie elektronicznej - pliki dwg, pdf, jpg**

- PROJEKT POWYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI SYSTEMU BOSCH


- PROJEKT POWYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POLON ALFA

Odpowiedź

Patrz Zestaw nr 5.

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Brzoszewski
PREZES ZARZĄDU



