

Olsztyn, dnia 8 września 2020 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....5558...../2020

Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych oraz od utraty zysku (Business Interruption)

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/70/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 1]**

Prosimy o uzupełnienie informacji poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Czy zostanie zamontowany system aspiracyjny w strefach SOO, SMP, PPP i PPO, oraz czy zostaną uzbrojone wszystkie pomieszczenia techniczne, w tym.: kompresorowni, głównych rozdzielni SN i NN oraz komór trafo, w dobrane odpowiednio czujki pożarowe (obejmujące również wszystkie zabudowane stanowiska ręcznego sortowania)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie możliwego terminu realizacji.

Odpowiedź

Tak, podpisano umowę na dostawę i montaż systemu zasysającego- aspiracyjnego w strefach: PPO, SMP, PPP, SOO. Dodatkowo w system ten zostaną wyposażone następujące pomieszczenia: Płuczownia, kontener sprężarkowni oraz wszystkie (5 szt.) kabiny sortownicze zlokalizowane na terenie hal produkcyjnych.

Dodatkowo w ramach zamówienia, w odpowiednio dobrane czujki punktowe zostaną wyposażone następujące pomieszczenia: kontener FireFly, pomieszczenie dyspozytorni, pomieszczenie serwerowni, kontener brygadzystów zlokalizowany na terenie hali SOO.

Ostateczny termin odbioru systemu to 31.12.2020r.

- 2) Czy planowane jest zainstalowanie stałych urządzeń gaśniczych chroniących obszary produkcyjno – magazynowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie możliwego terminu realizacji.

Odpowiedź

Tak, planuje się taką inwestycję. Pierwszym krokiem ma być wykonanie w 2021 roku całej niezbędnej dokumentacji w ramach której stałymi urządzeniami gaśniczymi zostaną objęte obszary produkcyjno-magazynowe ZGOK Sp. z o.o.

Do 2026 roku inwestycja zostanie całkowicie zrealizowana, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 25 lutego 2020 r. (poz. 296).

Jednak Zarząd mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Zakładu, prowadzi działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych funduszy na wcześniejszą realizację ww. inwestycji.

- 3) Czy przewidywane są regularne badania termograficzne najważniejszych urządzeń w przestrzeniach i obszarach ruchu elektrycznego (przynajmniej raz w roku, z pisemnym raportem zawierającym opisane zdjęcia oraz wykryte nieprawidłowości)? Jeżeli tak, to od kiedy i jak często.

Odpowiedź

Zamawiający posiada kamerę termowizyjną wykorzystywaną do bieżących pomiarów. Jednak nie są sporządzane szczegółowe rejestry pomiarów. Zamawiający deklaruje, że będzie wykonywał co najmniej raz w roku ww. badanie i będzie sporządzał pisemny raport zgodnie z zaleceniami.

- 4) Wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru do 10 mln zł.

Odpowiedź


Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla ryzyka pożaru do 10 mln zł ze względu na posiadane zobowiązania wobec banków i konieczność wykonania cesji praw z polisy.

- 5) Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18.09.2020r.

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 07.09.2020 r. zmienił termin składania ofert na 15.09.2020 r.

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU