

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2018 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/9163/2018

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/66/2018

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU
[ZESTAW NR 4] POPRZEZ ZMIANĘ SIWZ**

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące przetargu ZGOK/PN/66/2018:

W OPZ na stronie 16 Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

prace programistyczne przy systemie sterowania i wizualizacji mogą wykonywać firmy posiadające certyfikat Solution Partner firmy SIEMENS w „Advanced Factory Automation”;

Czy wymóg taki jest konieczny do prawidłowego wykonania zamówienia skoro posiadanie takiego certyfikatu nie wyznacza kompetencji wykonawcy w zakresie budowy instalacji na podzespołach firmy SIEMENS, a jedynie obliuguje go do ścisłej współpracy z ww. firmą.

Proszę o weryfikację zapisu na wymóg, aby: prace programistyczne przy systemie sterowania i wizualizacji mogą wykonywać firmy, które mogą wykazać się doświadczeniem w budowie instalacji sortowniczych w oparciu systemu i wizualizacji opartymi firmy SIEMENS.

Odpowiedź

Patrz: zmiana SIWZ poniżej.

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższych zakresach i w następujący sposób:

Część III SIWZ - OPZ, Rozdział 2 pn. Szczegółowe wymagania do Przedmiotu zamówienia, ust. 2.1.1. pkt 5 (ppkt 8)

przed zmianą:

- prace programistyczne przy systemie sterowania i wizualizacji mogą wykonywać firmy posiadające certyfikat Solution Partner firmy SIEMENS w „Advanced Factory Automation”;

po zmianie:

- prace programistyczne mogą wykonywać firmy legitymujące się przynajmniej jedną referencją z prac wykonywanych na podzespołach firmy SIEMENS. Referencje te zostaną okazane na żądanie Zamawiającego. Prace programistyczne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami licencyjnymi posiadanego przez ZGOK oprogramowania sterownika i wizualizacji, natomiast ilość zmiennych wymienianych pomiędzy sterownikiem a wizualizacją powinna być adekwatna względem siebie.

Część I SIWZ - IDW, Rozdział XI, ust. 1 i 4

przed zmianą:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **do dnia 19 stycznia 2019 roku do godz. 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu **19 stycznia 2019 roku o godzinie 10:15.**

po zmianie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu **21 stycznia 2019 roku o godzinie 10:15.**

Z poważaniem

Kierownik Zespołu
ds. Zamówień Publicznych


Beata Bagińska