

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2019 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/409/2019

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/66/2018

**ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 ROKU
[ZESTAW NR 5] POPRZEC ZMIANĘ SIWZ**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji kamery CCTV z elementów mostu TEG wjeżdżającego do komory na lokalizację Kamer na moście TEG na elementach niewjeżdżających do komory natomiast wyposażony odpowiednio dobrany zum lub takim doбором układu mechanicznego i opomiarowania urządzenia TEG, aby spełnić wymaganie bieżącego podglądu na wysokość warstwy usypowej. Prośbę motywujemy ciężkimi warunkami pracy kamery wewnątrz komory i nikłymi efektami wizualnymi tego rozwiązania.

Odpowiedź

Patrz: zmiana SIWZ poniżej.

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższych zakresach i w następujący sposób:

Część III SIWZ - OPZ, Rozdział 2.1.1 Punkt 4

W treści punktu dodaje się przed dotychczasowymi zapisami następujące uszczegółowienie:

Wybór lokalizacji kamer w obrębie TEG należy do Wykonawcy. W przypadku umiejscowienia kamery poza częścią ruchomą TEG wjeżdżającą do komory należy zaproponować takie rozwiązanie systemu cctv, które poprzez odpowiednio dobrany zoom lub dodatkowe opomiarowanie i przesył danych zapewni bieżący podgląd na wysokość warstwy nasypowej.

Z poważaniem

Kierownik Zespołu
ds. Zamówień Publicznych

Beata Bagińska