

Ogłoszenie nr 540069576-N-2020 z dnia 23-04-2020 r.

Olsztyn:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 531311-N-2020

Data: 15/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 51073404900000, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 555 20 10, e-mail b.baginska@zgok.olsztyn.pl, a.sowinska@zgok.olsztyn.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): <http://zgok.olsztyn.pl/>

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

<http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu i uruchomieniu systemu p.poż. opartego o zasysający system detekcji dymu z automatycznym systemem czyszczenia o wartości

co najmniej 450.000,00 zł netto. Wykazane przez Wykonawcę zadanie musi być wykonane i zakończone, tj. potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem. b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wskazać: i. minimum jedną osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu i będzie w szczególności odpowiedzialna za kontrolę jakości, posiadającą wiedzę i doświadczenie w montażu i uruchomieniu przynajmniej jednej instalacji p.poż. opartej o zasysający system detekcji dymu z automatycznym systemem czyszczenia; ii. minimum jedną osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która posiada wiedzę i doświadczenie w pracy na urządzeniach stanowiących system sygnalizacji pożaru firmy Bosch (potwierdzone dokumentem o odbytym szkoleniu na tych urządzeniach) * Zamawiający dopuszcza, żeby Wykonawca wskazał jedną osobę, która będzie spełniała wymagania określone w punkcie b) ppkt „i” oraz „ii”. * Zamawiający wskazuje, że realizowany przez Wykonawcę system będzie współpracował z istniejącym u Zamawiającego systemem firmy Bosch.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu i uruchomieniu systemu p.poż. opartego o zasysający system detekcji dymu o wartości co najmniej 450.000,00 zł netto. Wykazane przez Wykonawcę zadanie musi być wykonane i zakończone, tj. potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem. b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wskazać: i. minimum jedną osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu i będzie w szczególności odpowiedzialna za kontrolę jakości, posiadającą wiedzę i doświadczenie w montażu i uruchomieniu przynajmniej jednej instalacji p.poż. opartej o zasysający system detekcji dymu ; ii. minimum jedną osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która posiada wiedzę i doświadczenie w pracy na urządzeniach stanowiących system sygnalizacji pożaru firmy Bosch (potwierdzone dokumentem o odbytym szkoleniu na tych urządzeniach) * Zamawiający dopuszcza, żeby Wykonawca wskazał jedną osobę, która będzie spełniała wymagania określone w punkcie b) ppkt „i” oraz „ii”. * Zamawiający wskazuje, że realizowany przez Wykonawcę system będzie współpracował z istniejącym u

Zamawiającego systemem firmy Bosch.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-29, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-05, godzina: 11:00,