

Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie

Olsztyn, dnia 11 maja 2020 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....2916...../2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru – system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/28/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 5 MAJA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 13]**

W związku z toczącym się postępowaniem nr ZGOK/PN/28/2020 pn. " Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru – system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn". Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- 1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji pożaru POLON Alfa znajdujący się na zakładzie wraz z matrycą sterowań, prosimy o wskazanie instalacji powiązanych systemu SSP Polon wraz z wskazaniem sposobu oraz miejsca podłączenia do istniejącego systemu które powinny być sterowane z systemu objętego zapytaniem. Czy zamawiający dopuszcza przekazywanie sygnałów z systemu SSP Bosch do systemu Polon w celu realizacji sterowań z poziomu centrali Polon.***

Odpowiedź

Instalacje powiązane z SSP Polon to:

- system zraszaczowi,
- system wentylacji pożarowej,
- elementy kontrolno-sterujące,
- ręczne ostrzegacze pożarowe,
- klapy odcinające,
- monitoring pożarowy

Sposób oraz miejsce podłączenia do istniejącego systemu zostało dobrane i wykonane przez Wykonawcę systemu Polon.



Zamawiający nie dopuszcza przekazania sygnałów z systemu SSP Bosch do systemu Polon w celu realizacji sterowań z poziomu centrali Polon. Sterowania muszą być realizowane z centrali Bosch lub innej, nowej zaproponowanej przez Wykonawcę.

Nowo powstały system ma działać niezależnie od systemu Polon. Podzespoły Polon muszą zostać wyprogramowane z miejsc, gdzie powstanie nowy system objęty OPZ. Jednocześnie system Polon w dalszym ciągu musi chronić pozostałe (nie wyprogramowane) miejsca dozоровe.

2. **Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie zasilania elektrycznego 230 V AC do urządzeń niezbędnych do realizacji zakresu zapytania (zasilacze PPOŻ - zasilające systemy zasysające, sprężarki do systemu przedmuchu oraz inne niezbędne wskazane w opracowanej dokumentacji) leży po stronie zamawiającego P**

Odpowiedź

Zamawiający zobowiązuje się doprowadzić zasilanie elektryczne 230/400 V AC w miejsca wskazane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wartości prądu obciążenia stałego.

3. **Prosimy o korektę zapisu w umowie § 4 pkt 4 :**

z

Wykonawca przedłoży wypełniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej: HRF) w terminie 4 dni kalendarzowych licząc od podpisania Umowy, do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dokonuje akceptacji lub zgłasza uwagi w terminie 3 dni kalendarzowych. W razie konieczności powyższą procedurę powtarza się. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od rozpoczęcia prac w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

na

Wykonawca przedłoży wypełniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej: HRF) uwzględniający prace zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją systemu SSP przez zamawiającego w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od podpisania Umowy, lub 4 dni od akceptacji projektu wykonawczego systemu SSP do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dokonuje akceptacji lub zgłasza uwagi w terminie 3 dni kalendarzowych. W razie konieczności powyższą procedurę powtarza się. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od rozpoczęcia prac w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów.

5. **Prosimy o potwierdzenie, że wyznaczony termin odbioru instalacji przez PSP nie wpływa na wyznaczony termin realizacji w umowie za termin odbioru końcowego uważa odbiór przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Termin odbioru przez PSP nie wpływa na naliczanie kar przez zamawiającego**

Odpowiedź

Jeśli oczekiwanie na organy PSP będzie przekraczało okres 7 dni kalendarzowych, Zamawiający nie będzie naliczał kar, chyba że oczekiwanie na organy PSP będzie wynikało z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Tym samym Wykonawca powinien uwzględnić termin 7-mio dniowy możliwego oczekiwania na organy PSP przy kalkulacji terminu końcowego.

Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy termin oczekiwania na organy PSP przedłuży się, termin odbioru zostanie stosownie przesunięty.

Odebranie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego określone jest jako odbiór wstępny. Jednakże, w momencie pozytywnej akceptacji organów PSP, dokonany zostaje odbiór końcowy, uprawniający do rozliczenia inwestycji oraz rozpoczęciu 24 miesięcy gwarancji.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Negatywny odbiór PSP w przypadku stwierdzenia usterek innych instalacji nie będących przedmiotem postępowania nie ma wpływu na pozytywny odbiór przedmiotowej instalacji przez zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w razie negatywnego odbioru PSP w razie usterek innych instalacji, nie będących przedmiotem zamówienia, nie będzie to miało wpływu na odbiór przedmiotu umowy, o ile te usterki będą **wyłączną przyczyną negatywnego odbioru.**

W przypadku, jeżeli przyczyną negatywnego odbioru będą wyłącznie usterki w innych instalacjach, Wykonawca w ramach obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, będzie obowiązany do uczestnictwa w ponownym odbiorze.

7. Prosimy o doszczegółowienie zapisu POZ pkt.4 dotyczącego czyszczenia rurarzu na mokro.

Odpowiedź

Przez czyszczenie rurarzu na mokro należy rozumieć gruntowne czyszczenie rurarzu poprzez wprowadzenie do niego wody. Wykonawca ma tak zorganizować prace z tym związane, żeby nie zakłócić pracy Zakładu.

8. Prosimy o udostępnienie protokołów z przeglądów Systemów SSP Bosch, Polon.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił ww. protokoły jako załączniki do zestawu nr 5.

9. Prosimy o informację w jaki sposób zamawiający rozwiąże kwestię ewentualnych usterek rozbudowywanego systemu będącego przedmiotem zapytania oraz gwarancji na nie dostarczane z uwagi na zamówienie urzędnika (np. Centrala Bosch)

Odpowiedź

Ingerencja Wykonawcy w systemy Zamawiającego objęte jeszcze gwarancją innego wykonawcy (np. Centrala Bosch) musi się odbyć bez utraty uprawnień Zamawiającego z takiej gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bądź zniszczenie elementów instalacji Zamawiającego.

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Bryszewski
PREZES ZARZĄDU

