

Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie

Olsztyn, dnia 29 lipca 2020 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....⁴⁵²⁴...../2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowej

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/47/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 20 LIPCA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 2] ORAZ ZMIANA SIWZ**

1. Proszę o podanie wysokości hali i odległości pomiędzy przedmiotowymi kłapami.

Odpowiedź:

Maksymalna wysokość hali liczona od posadzki do kalenicy wynosi 12,89 m. Nachylenie dachu 10%. Odległość pomiędzy przedmiotowymi kłapami: 4m.

2. Proszę o przesłanie fotografii, które ilustrują wnętrze hali; obrazują możliwość pracy podnośnika przy montażu instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił fotografie ilustrujące wnętrze hali.

3. Proszę o podanie granicznych wartości temperatury i wilgotności, które występują wewnątrz hali.

Odpowiedź:

Maksymalna wilgotność wynosi 100%, maksymalna temperatura: ok. 48°C.

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w poniższy sposób:

Część I SIWZ, IDW Rozdział XI ust. 1 i 4:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ~~do dnia 31 lipca 2020 r.~~ **6 sierpnia 2020 r. do godz. 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu ~~31 lipca 2020 r.~~ **6 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:15.**

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU