

Olsztyn, dnia 8 września 2020 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....5563...../2020

Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych oraz od utraty zysku (Business Interruption)

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/70/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 5]**

1. *Prosimy o informację nt konstrukcji budynków w stacjach przeladunkowych (ściany, dach, konstrukcja dachu, wypełnienie płyt warstwowych jeśli konstrukcja jest lekka).*

Odpowiedź

Ściany betonowe, żelbetowe do wys. 3 m, powyżej (w tym dach): konstrukcja stalowa pokryta blachą trapezową nieocieploną; brak płyt warstwowych.

2. *Prosimy o informację nt zabezpieczeń przeciwpożarowych w stacjach przeladunkowych (czy zgodne z przepisami prawa, liczba hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, ich odległości od budynku i parametry wydajności, czy jest ssp, tryskacze).*

Odpowiedź

Zabezpieczenia spełniają wymogi p.poż. Obiekty wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy, w każdym znajduje się zbiornik p.poż. na wodę (cyklicznie czyszczone).

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU