

Olsztyn, dnia 2020 -09- 09

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....5589...../2020

Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych oraz od utraty zysku (Business Interruption)

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/70/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 7]**

1) *W opisie piszą Państwo, iż magazyn RDF wykorzystywany jest do przechowywania stłuczki szklanej, a sam RDF jest na bieżąco wywożony z hali. Jaka maksymalna ilość RDF jest faktycznie przechowywana w hali?*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że maksymalna ilość RDF faktycznie przechowywana w hali wynosi 100 Mg

2) *Czy planowane jest zabezpieczenie młyna RDF Stałymi urządzeniami gaśniczymi (gazy obojętne, inne)?*

Odpowiedź

Tak, jest planowane zabezpieczenie młyna RDF SUGiem po przeprowadzeniu analizy i projektu poprawy zabezpieczeń p-poż zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 25 lutego 2020 r. (poz 296) .

3) *Czy planowane jest zabezpieczenie nadawy Stałymi urządzeniami gaśniczymi (zraszacze/tryskacze), szczególnie w świetle RM z 2020 par. 35 ust. 2*

Odpowiedź

Tak, planuje się takową inwestycję. Pierwszym krokiem ma być wykonanie w 2021 roku całej niezbędnej dokumentacji w ramach której stałymi urządzeniami gaśniczymi zostaną objęte obszary produkcyjno-magazynowe ZGOK Sp. z o.o.

Do 2026 roku inwestycja zostanie całkowicie zrealizowana, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 25 lutego 2020 r. (poz. 296).

Jednak Zarząd mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Zakładu, prowadzi działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych funduszy na wcześniejszą realizację ww. inwestycji.

4) *W opisie piszą Państwo o SUGach. Czy mówimy o Stałych Urządzeniach Gaśniczych (jeżeli tak to jakich i co dokładnie chronią) czy o Samoczynnych Urządzeniach Gaśniczych jak na zdjęciu:*



Odpowiedź

W zakładzie Stałe Urządzenia Gaśnicze znajdują się w korytarzu technicznym wentylatorów i są to 4 kilogramowe gaśnice proszkowe ABC podobne, jak na zdjęciu oraz w przejściu między strefami ogniowymi (nad taśmociągami) i są to zraszacze z dwustrefową czujką .

W najbliższym czasie będą montowane dwa rozdrabniacze po stronie odpadów mokrych i są one wyposażone w fabrycznie montowane zraszacze z optycznym systemem wykrywania iskier

Z poważaniem

Michał Lubieniecki
Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU